



1. Ürün tipi kimlik kodu:

LIH(St)CH - 300/500 V

Kapsam (Kesit, Damar sayısı)	
0.22 mm ² : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20	0.75 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20
0.25 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20	1.00 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20
0.34 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20	1.50 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20
0.50 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20	2.50 mm ² : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20

2. Bu yönetmeliğin 11(4) maddesi gereğince yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar: **Sevk dokümanlarında ve ürün etiketinde belirtilmiştir.**
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: **Yangın ve dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan kablo.**
4. Bu yönetmeliğin 11(5) maddesi gereğince imalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ve iletişim adresi ve üretim adresi:
Birikim Kablo Sanayi ve Ticaret A.S.
Akçaburgaz Mah. 3109. Sokak, No: 3/3 34522 Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90(212)6729224 Fax: +90(212)6729226 e-mail: birikim@birikimkablo.com
5. Uygulanabildiği durumda, bu yönetmeliğin 12(2) maddesinde belirtilen görevlere haiz yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi: **Yetkili temsilci yoktur**
6. Ek V de belirtilen yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: **Sistem 3**
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:
Onaylı kuruluş No. 1783
8. Beyan edilen performans

Temel Özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış Standart/-lar
Yangına Tepki Sınıfı	Dca, s1a d1 a1	EN 50575:2014+A1:2016
Tehlikeli Madde/-ler	Yok	

9. 1. ve 2. Maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 8. Maddede beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı 4. Madde de tanımlanan üreticinin sorumluluğunda verilmiştir.

İmalatçı ve onun adına imzalayan

Kalite Yönetim Müdürü
ÖZCAN DEMİR



İstanbul, 28.06.2018