

1. Ürün tipi kimlik kodu:

LIHCH - 300/500 V

Kapsam (Kesit alanı, Damar sayısı)	
0.50 mm ² : 2, 3, 4, 5	4 mm ² : 4
0.75 mm ² : 2, 3, 4, 5, 7	6 mm ² : 4
1.00 mm ² : 3, 4, 5, 7, 12	10 mm ² : 4
1.50 mm ² : 2, 3, 4, 5, 7, 12	16 mm ² : 4
2.50 mm ² : 3, 4	25 mm ² : 4

2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13.üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince): **Sipariş dokümanları ve/veya ürün ve makara etiketlerinde**
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: **Yangın ve dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan kablolar**
4. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13.üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince):
Birikim Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi, 3109. Sokak, No: 3/3 34522 Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90(212)6729224 Fax: +90(212)6729226 e-mail: birikim@birikimkablo.com
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14.üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz): **Temsilci Yoktur**
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen: **Sistem 1+**
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:
1783 nolu Onaylı Kuruluş TSE tarafından, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+ altında ürün tipinin belirlenmesini, üretim tesisinin ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk denetimini, Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimini, değerlendirmesini ve ürün piyasaya sunulmadan önce alınan numunelerin denetim testlerini uygulayarak, performansın değişmezliği belgesi düzenlenmiştir.
8. Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik şartname
Yangına tepki sınıfı	Cca, s1a d1 a1	EN 50575:2014+A1:2016
Tehlikeli maddeler	NPD	

9. Bu Performans Beyanı ile birinci ve ikinci maddede tanımlanan yapı malzemesi, bu Performansın sekizinci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu dokümanın dördüncü maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

Kalite Yönetim Müdürü
ÖZCAN DEMİR

İstanbul, 11.08.2025